СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-NL.ПБ37.В.01342/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКЕТТ РУС" (АО "ТАРКЕТТ РУС"). Место нахождения: Г. МОСКВА. Адрес юридического лица: 115432, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д. 18, К. 7, ПОМЕЩ. 12. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739892730. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727115649. Телефон: (495)775-37-37. Адрес электронной почты: katerina.epifanova@tarkett.com. Дополнительное соглашение на выполнение функций иностранного изготовителя от 04.10.2019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Tarkett B.V. Место нахождения: Waalwijk, Нидерланды. Адрес юридического лица: Taxandriaweg 15, 5142PA Waalwijk, The Netherlands, Нидерланды. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 51.693519, 5.076155.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное тафтинговое в плитках и планках до 1 м² торговой марки DESSO (ворс 100% полиамид, высота ворса 2,6–3,6 мм, общая масса 3850-4100 г/ м²) тип подложки DESSO ProBase, коллекции: Retrace, Recharge, Essence Traces, Essence Pure, Essence Roots, Defend. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 13.93.13

код ТН ВЭД ЕАЭС: 5703

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 11421/РС, 11422/РС от 28.01.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5595-АОП от 30.01.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 2с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2), ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2), ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2). Срок службы - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.01.2025 **по** 27.01.2026

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ37

М.П. (при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ Литвинов Вячеслав Алексеевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы) _____ Сорокина Н.Н.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)